

Z Á Z N A M

z protipožiarnej prehliadky nebytových priestorov – Výstavná 37

Prítomný: Eva P E C E K O V Á - technik požiarnej ochrany

Zistené nedostatky:


Výstavná 37

- požiarne poplach. smernice boli vyvesené na viditeľnom mieste – bez závad
- tabuľky únikový východ boli vyvesené – bez závad
- zadný únikový východ bol otvorený – bez závad
- hydranty na medziposchodiach:
 - dátum revízie 11/2021, dátum budúcej 11/2022 – bez závad
 - všetky hydranty sú zabezpečené: zámok, kľúčik – bez závad
- suchovod – bez závad
- núdzové osvetlenie – bez závad
- požiarne uzávery – vid'. Denníky PU – bez závad

Zodpovední: vlastníci bytov a nebytových priestorov: Výstavná 37
v zastúpení správcom: Službyt Nitra, s.r.o.

Termín odstránenia:

Nitra, 22.04.2022


Eva Pecsková – TPO